FEUERWEHR
Bad Salzuflen

Pressebericht vom 19. Februar 2014 ***Einsatzstichwort: „BMA SO“***

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
19.02.2014	11:25 Uhr	Bad Salzuflen,	19.02.2014 um 12:02 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LZ Schötmar/Werl-Aspe LG Bad Salzuflen, Kommandodienst	**eingesetztes eigenes Personal** 16
eingesetzte andere Einheiten	RTW, NEF	**eingesetztes anderes Personal** 4
Einsatzmittel	BMA Equipment	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	Die Auslösung der Brandmeldeanlage erfolgte durch Umbauarbeiten in einem Teil des Fachmarktzentrums. Nach genauer Kontrolle durch die Einheitsführer wurde die Anlage zurückgestellt und dem Betreiber übergeben.

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

KONTAKT

Feuerwache • Oelinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de