FEUERWEHR
Bad Salzuflen

Pressebericht vom 22. April 2014 ***Einsatzstichwort: „BMA SO“***

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
22.04.2014	18:02 Uhr	Schötmar, Heldmannstraße	22.04.2014 um 18:35 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, Kommandodienst LG Bad Salzuflen, LZ Schötmar/Werl-Aspe ELW	**eingesetztes eigenes Personal** 38
eingesetzte andere Einheiten	Rettungsdienst	**eingesetztes anderes Personal** 4
Einsatzmittel	BMA Equipment	
Einsatzart	Auslösung einer Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	Auslösung der Brandmeldeanlage in einer Klinik aufgrund einer undichten Dunstabzugshaube in der Küche. Aus diesem Grund löste ein Melder in der Zwischendecke aus. Die Anlage wurde zurückgestellt und dem Betreiber , mit der Bitte um Instandsetzung der Undichtigkeit übergeben.

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

KONTAKT

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de