


Pressebericht vom 11. August 2014

Einsatzstichwort: „BMA SO“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
11.08.2014	11:51 Uhr	Bad Salzuflen,	11.08.2014 um 12:27 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	hauptamtliche Kräfte, LG Bad Salzuflen LG Wüsten, Kommandodienst	eingesetztes eigenes Personal
		18
eingesetzte andere Einheiten	Rettungsdienst	eingesetztes anderes Personal
		4
Einsatzmittel	BMA - Schlüsselset	
Einsatzart	Auslösung Brandmeldeanlage / Sonderobjekt	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	<p>Von der Leitstelle Lippe wurde eine Alarmauslösung der Brandmeldeanlage in einer Kurklinik im Ortsteil Salzuflen gemeldet. Die Erkundung an der Einsatzstelle ergab, dass in einem Patientenzimmer ein Fehlalarm eines Brandmelder vorlag. Die Ursache hierfür war technisch bedingt. Nach dem Zurückstellen der Brandmeldeanlage konnte der Einsatz beendet werden.</p>
---------------	---



KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de