


Pressebericht vom 19. August 2014

Einsatzstichwort: „BMA SO“

Einsatzdatum	Alarmzeit	Einsatzort	Einsatzende
19.08.2014	12:29 Uhr	Bad Salzuflen,	19.08.2014 um 12:58 Uhr

eingesetzte eigene Einheiten	, hauptamtliche Kräfte LG Bad Salzuflen, LG Wüsten	eingesetztes eigenes Personal
		20
eingesetzte andere Einheiten	Rettungsdienst Kreis Lippe	eingesetztes anderes Personal
		4
Einsatzmittel	BMA Equipment	
Einsatzart	Auslösung einer Brandmeldeanlage	
verletzt/getötet		

Einsatzablauf	Ausgelöst hatte ein Brandmelder in einer Klinik. In einer Teeküche wurde in einem Warmwassergerät soviel Wasserdampf erzeugt das der Melder durchgeschaltet hat. Keine Maßnahmen.
---------------	---



### KONTAKT

Bilder © Feuerwehr Bad Salzuflen

Feuerwache • Oerlinghauser Str. 95 • 32107 Bad Salzuflen

fon. 05222 9840 0 • fax. 05222 9840 40 • mail. info@feuerwehrbadsalzuflen.de • web. www.feuerwehrbadsalzuflen.de